

<b>Tellija</b>	Aktiaselts Tallinna Linnatransport, registrikood 10312960, Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn
----------------	--

### Ostumenetluse kirjalik kutse nr 5-1/867-1

Aktiaselts Tallinna Linnatransport kutsub Teid esitama hinnapakumist ostumenetluses:

<b>Ostumenetluse nimetus</b>	Heitgaaside väljatõmmete uuendamine ja keevitusruumide väljatõmbesüsteemide ehitamine
<b>Hinnapakumise väljavaliku alus</b>	Madalaim hind
<b>Hinnapakumise esitamise aeg</b>	<b>30.04.2021 kell 14:00</b> e-posti aadressile <a href="mailto:Tatjana.Kovaljova@tlt.ee">Tatjana.Kovaljova@tlt.ee</a> <a href="mailto:Vitali.Petrov@tlt.ee">Vitali.Petrov@tlt.ee</a>
<b>Nõuded pakkujale</b>	Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike maksude, maksete või keskkonnatasude ning tellija asukohajärgse kohaliku maksu võla puudumist
<b>Hinnapakumine peab sisaldama</b>	Esindusõigusliku- või volitatud isiku poolt täidetud ja digiallkirjastatud pakkumuse vorm
<b>Ostumenetluse eest vastutav isik</b>	Hooldusjuht, Vladimir Kovaljov, <a href="mailto:vladimir.kovaljov@tlt.ee">vladimir.kovaljov@tlt.ee</a> , +372 55681126

#### 1. OSTUMENETLUSE ESE

Käesoleva ostumenetluse eesmärgiks on olemasolevate heitgaaside väljatõmbesüsteemide osaline renoveerimine ja amortiseerunud osade asendamine ning nõuetele vastavate väljatõmbesüsteemide väljaehitamine keevitusruumidesse.

#### 2. NÕUDED OSTUMENETLUSE ESEMELE

- 2.1. Ostumenetluse esemeks olevaid töid tuleb osutada vastavalt ostumenetluse kutsele ja kehtivatele õigusaktidele.
- 2.2. Kõik muudatused, mida pakkuja tööde osutamise käigus teeb ja, mis erinevad kokkulepitust, peab tellija enne heaks kiitma.

#### 3. NÕUDED PAKKUMUSELE

- 3.1. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud esindusõigusliku- või volitatud isiku poolt.
- 3.2. Pakkumus peab olema jõus 60 kalendripäeva.
- 3.3. Pakkumus peab sisaldama ühikuhindu eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.
- 3.4. Pakkumuse ühikuhinnad peavad sisaldama kõiki ostumenetluse kutses ja selle lisades kirjeldatud tööde osutamiseks tehtavaid kulutusi.
- 3.5. Pakkumuse ühikuhinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi.
- 3.6. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle lisadest.
- 3.7. Pakkumuse esitamine ostumenetluse üksikutele osadele ei ole lubatud.
- 3.8. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.

**Pakkumuse koostamiseks peab pakkuja tutvuma kohapealse olukorraga tööde teostamise asukohas: Kadaka tee 62a ja Vana-Lõuna tn 41, Tallinn. Tutvumise aeg tuleb eelnevalt kirjalikult kokku leppida e-posti teel: [vladimir.kovaljov@tlt.ee](mailto:vladimir.kovaljov@tlt.ee).**

#### **4. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE**

- 4.1. Vajaduse korral alustab tellija pakkujatega läbirääkimisi.
- 4.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib tellija nõuda pakkujatelt lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist.
- 4.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind
- 4.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb tellija eduka pakkumuse esitanud pakkujale tellimiskirjaga ettepaneku tööde teostamiseks, peale mida sõlmitakse töövõtu leping tööde teostamiseks.

#### **5. ÕIGUSES JA KOHUSTUSED**

- 5.1. Tehtud tööd peavad vastama pakkumuses väljatoodud tingimustele või keskmisele kvaliteedile.
- 5.2. Töövõtja annab tellijale igakülgset informatsiooni (esitab kasutusjuhendi, sertifikaadid jne), mis on vajalik tööde lõppresultaadi nõuetekohaselt kasutamiseks.
- 5.3. Töövõtja annab üleantud asjale 24 kuulise garantii, millega on hõlmatud kõik töödel lasuvad puudused. Töövõtja kohustub garantiikorras puudused kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.
- 5.4. Töövõtja kohustub tööde lõppresultaadil esinevad puudused kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest tellija poolt.
- 5.5. Juhul, kui töövõtja viivitab tööde teostamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0.1 % iga viivitatud kalendripäeva eest lepingu alusel makstavast tasust. Leppetrahvi nõue tuleb esitada 6 kuu jooksul alates kohustuse rikkumise teadasaamisest.

#### **6. TÖÖDE MAKSETINGIMUSED**

- 6.1. Tellija ja töövõtja koostavad tööde lõppresultaadi üleandmisel üleandmise ja vastuvõtmise akti. Tellijal on õigus keelduda üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kui tehtud töödel esinevad puudused.
- 6.2. Tellija tasub esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul alates üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest ning arve kättesaamisest. Juhul, kui tellijal on kahtlusi töövõtja poolt esitatud arve õigsuse osas või kui tehtud töödel esinevad puudused on tellijal õigus keelduda arve tasumisest, kui täiendavate selgituste saamiseni või kõikide puuduste kõrvaldamiseni töövõtja poolt.
- 6.3. Tellija ei maksa ettemaksu.

#### **LISAD**

Lisa 1 tehniline kirjeldus

Lisa 2 skeem

Lisa 3 pakkumuse maksumuse vorm

Lisa 4 fotod

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Vladimir Kovaljov

Hooldusjuht

## Tehniline kirjeldus

### 1. Ostumenetluse eesmärk

1.1. Käesoleva ostumenetluse eesmärk on leida töövõtja, kes uuendab pikkade remondikanalite juures ja VKO5-s (Kadaka tee 62a) kokku 22 heitgaaside väljatõmmet. Pakkumine peab sisaldama vanade olemasolevate väljatõmbe seadeldiste demontaaži ja utiliseerimist ning uute süsteemide montaaži. Lisaks muid töid, mida käesolevas ostumenetluses ja selle lisades käsitletud ei ole, kuid mis on vajalikud ostumenetluse eesmärkide saavutamiseks. Vaata skeemi Lisa 2 ja fotod Lisa 3

1. Jaam nr. 1 välja vahetada voolikuotsik foto nr.1. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
2. Jaam nr.2 välja vahetada voolikuotsik foto nr.2. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
3. Jaam nr.3 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.3. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
4. Jaam nr.4 välja vahetada voolikuotsik foto nr.4. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
- 4.1 Jaam nr.4.1 välja vahetada voolikuotsik foto nr.4.1. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
5. Jaam nr.5 välja vahetada voolikuotsik foto nr.5. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
- 5.1 Jaam nr.5.1 välja vahetada voolikuotsik foto nr.5.1. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
6. Jaam nr.6 välja vahetada voolikuotsik foto nr.6. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
7. Jaam nr.7 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.7. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga
8. Jaam nr.8 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.8. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga
9. Jaam nr.9 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.9. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga
10. Jaam nr.10 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.10. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga
11. Jaam nr.11 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.11. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
12. Jaam nr.12 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.12. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
13. Jaam nr.13 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.13. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
14. Jaam nr.14 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.14. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
15. Jaam nr.15 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.15. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
16. Jaam nr.16 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.16. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
17. Jaam nr.17 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.17. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
18. Jaam nr.18 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.18. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
19. Jaam nr.19 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.19. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.

20. Jaam nr.20 välja vahetada voolik, voolikuotsik foto nr.20. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
21. Jaam nr.21 välja vahetada voolikuotsik foto nr.21. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.
22. Jaam nr.22 välja vahetada voolikuotsik foto nr.22. Uus voolikuotsik peab olema sulgklapi ja kinnitusklambriga.

1.2 VKO1 -s (Kadaka tee 62a) ja Trammipargis (Vana-Lõuna 41) ehitab keevitusgaaside väljatõmbe süsteemi, keevitussuitsu eemaldamise jaoks. Välise kandva hoovaga kohtaratõmbe imutoru. Mõõt: ø160-200mm. Pikkus kuni 9m koos väljatõmbe ventilaatoriga. Summaarne kogus 2 komplekti. Pakkumine peab sisaldama montaažitöid ja muid töid, mis on vajalikud käesoleva ostumenetluse eesmärgi saavutamiseks.