

Tehniline kirjeldus

1. Eesmärk

- 1.1. Käesoleva väikehanke eesmärgiks on Peterburi tee 73 remonditöökoja hoones asuva olemasoleva soojussõlme sulgarmatuuri välja vahetamine uue vastu ning sellega seoses vajamineva surveproovi teostamine. **Surveproov tuleb sooritada koos AS Utilitas Tallinn vastava valdkonna esindajaga.**
- 1.2. Hanke mahtu kuuluvad muuhulgas kõik vajalikud demonteerimis- ja paigaldustööd. Vajaminevate materjalide- ja seadmete hankimine sh. transport. Pakkujal tuleb arvestada kvalifitseeritud tööjõu hankimisega. Pakkumust koostades tuleb arvestada ka vajaminevate ühendustöödega, seadistuste, kontrollimiste, kooskõlastuste jmt vajaminevate töödega. Lühidalt, pakkujal tuleb arvestada kõikide töödega, mis on vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks. Ehk nii nimetatud „võtmed-kätte“ lahenduse saavutamiseks.
- 1.3. **Pakkumuse koostamiseks peab pakkuja eelnevalt tutvuma kohapealse olukorraga tööde teostamise asukohas Peterburi tee 73. Objektiga tutvumise aeg tuleb eelnevalt kirjalikult kokku leppida e- posti teel: vladimir.kovaljov@tlt.ee**
- 1.4. Paigaldamisele kuluvad **või nendega samaväärsed** seadmed:
 - 1.4.1. 3-tee ventiil DN25 Sauter- tk 2;
 - 1.4.2. Tsirk pump GHN 40-120 tk 2;
 - 1.4.3. Dig regulaator 146 Sauter 1 tk;
 - 1.4.4. Ajam AVM321F110 – 2tk;
 - 1.4.5. Kuulkraanid – 11tk.