

Tehniline kirjeldus

Hanke eesmärgiks on TLT kinnistutel olevate sadevee- ja drenaažitorude, kanalite, kaevude ning – torustiku survepesutööd.

1. Töövõtjal tuleb teostada aljärgnevaid töid:
 - 1.1.kanalisatsiooni- ja sadevee torustike survepesu;
 - 1.2.ummistuste likvideerimine;
 - 1.3.kanalite, veerenide, restkaevude, imbkaevude, rasvapüüdjate, settepaakide jne tühjendamne- ja puhastamine survepesuga;fekaali, liiva, muda jm setete imu- ja transport ning utiliseerimine.
2. Pakkuja peab tagama tööde teostamise vastavuse kõikidele töid puudutavatele standarditele ja normidele ning vajadusel esitama vajaminevad dokumendid tellijale.
3. Pakkuja töömahtu kuulub vajaminevate veolubade hankimine.
4. Pakkuja peab objektile tulema täidetud paagiga.
5. **Väljakutseid teostatakse 24 h ja 7 päeva nädalas. Väljakutsetele reageerimiskiirus peab tööpäeviti olema 2 tundi ja kõikidel teistel aegadel 4 tundi (riiklikud pühad kaasa arvatud).**
6. Nõudmised tehnikale:
 - 6.1.kombineeritud survepesuauto veepaagi maht peab olema vähemalt 4 m³;
 - 6.2.kombineeritud survepesuauto imupaagi maht peab olema vähemalt 4 m³;
 - 6.3.imuauto (paakauto) paagi maht peab olema vähemalt 10 m³;
 - 6.4.survepesuautod peavad võimaldama rõhku vähemalt 150 BAR.