

Tehniline kirjeldus

Väikehanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on Kadaka tee 62a büroohoone- ja Vana-Lõuna tn 41 serveriruumide sisetemperatuuri tagamiseks õhksoojuspumpade soetamine.

- 1. Vana -Lõuna tn 41 serveriruum 1 komplekt** (jahutatav pind kuni 32m²):
 - 1.1. Jahutusvõimsus 4,6 kW või samaväärne (väljavahetus, trass jääb samaks, kondensaadipump on olemas).
- 2. Kadaka tee 62a bürooosoonesse (jahutatav pind kuni 35m²) ja töökojahoone õmblejate tsehhi (jahutatav pind kuni 80 m²) kokku 2 komplekti:**
 - 2.1. Kontoriruumis jahutusvõimsus 3,5 kW ja küttevõimsus 3,6 kW või samaväärne. Kuna seade asub tööruumis peaks see olema võimalikult vaikse töörežiimiga.
 - 2.2. Õmblejate tsehhis jahutusvõimsus 7 kW ja küttevõimsus 7,4 kW või samaväärne.