

Infragate Eesti AS
Mäealuse 2/3
11911 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

17.11.2022 PR/2266448-1

Projekti nr.: TL216/74-22
Ettevõtja: INFRAGATE EESTI AS
Pädev isik: Raivo Saidlo

ARVAMUS

Asukoht: Rannamäe tee 5, Tallinn
Käsitletud: veevarustus

Vastavalt ehitusseadustiku § 42 esitab AS Tallinna Vesi pädevale asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega:

- Arvamuse andmisega ei kinnita AS Tallinna Vesi talle esitatud projektis märgitud olemasoleva AS-ile Tallinna Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata arvamuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK kahjustamise korral tuleb AS-ile Tallinna Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.
- Projekti kui detailse terviku õigsuse ja korrektsuse eest vastutab projektlahenduse koostanud ettevõtte. Samuti vastutab projekti autor, et projekti järgi on võimalik ehitada, torustikud on projekteeritud tehniliselt korrektselt, majanduslikult otstarbekalt ja arvestades kõiki kehtivaid norme ja nõudeid. Kasutatav geodeesia on vormistatud välitööde tulemusena ja kajastab hetke situatsiooni looduses. Projektlahendus on kõigi asjast huvitatud osapoolte poolt heaks kiidetud k.a. maaomanikud.

Töövõtja ja liituja peavad täiendavalt arvestama järgnevate nõuetega:

- Ehitustöödel tuleb arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega mis on leitavad aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.
- Kuus tööpäeva enne kaevamistöodega alustamist kutsuda kohale AS Tallinna Vesi esindaja saates selleks e-kirja aadressile esindaja@tvesi.ee.
- Kaevetöödel on lubatud ehituskaevikust või -süvendist pinnasevett juhtida ühiskanalisatsiooni ainult eelneval kokkuleppel AS-i Tallinna Vesi esindajaga. Ühiskanalisatsiooni juhitav pinnasevesi peab olema settest puhastatud ja mõõdetud. Esindaja kutsumiseks helistada kliendiinfo telefonil 6262200.
- Teostusjoonised esitada digitaalsel kujul dwg/dgn formaadis e-kirjale tj@tvesi.ee.
- Veevarvesti kinnistu veemöödukaevu paigaldab AS Tallinna Vesi peale seda kui projekteeritud veeühendus on AS-ile Tallinna Vesi opereerimisele antud ja teenusleping sõlmitud. Veevarvesti kuulub AS-ile Tallinna Vesi.

AS-i Tallinna Vesi arvamus kehtib 2 aastat.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Riin Uus
Tehniline konsultant
626 2200