



VEEMÕÕDUSÕLM

1. Veemõõdusõlm paigutatakse hoone toiteturustikupoolse välisseina taha.
2. Veemõõdusõlm veemõõdtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.
3. Veemõõdtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.
4. Veemõõdusõlme koht peab olema soojustatud (+2 C kuni +40 C) ja valgustatud.
5. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.



KVVK PROJEKT OÜ
EEP 002365
tel. 5149080
kvvkprojekt@gmail.com

Projekteerija	Andrei Malõšev	
Vastutav spets.	Andrei Malõšev	

Tellija	Tallinna Linnatranspordi AS		Töö nr. KV-162-19	
Objekt	Ajutine soojak		Joonise nr. VK-7-01	
Aadress	Paldiski mnt 221, Tallinn		Staadium	PP
Joonis	Veemõõdusõlme skeem		Mõõtkava	M 1:500 A3
Fail	11.03.20 KV16219_PP_VK-7-01.dwg		Kuupäev	12.2019